



Oue Vandværk
Borgervej 34, Oue
9500 Hobro

Att.: Kurt Bak

Registrernr.: 046619
Kundenr.: 02422
Ordrenr.: 831004
Prøvenr.: 23188540

Modt. dato: 2009.11.25

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Oue Vandværk
Borgervej 34, Oue, 9500 Hobro
Prøvested.....: **Oue Vandværk Ledningsnet - V02200100/4801000199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2009.11.25 kl. 09:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (TOP)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.11.26 kl. 04:25 - 2009.11.30

	Prøvenr.: 23188540	Prøve ID:	Prøvemærke: Borgergade 3, køkken	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.0	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	43	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	5.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

30. november 2009



Kundecenter: tlf.72187295 **Kirsten From Andersen**
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.